ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

DN S	ΔΙΚΤΥΟ SPRINKLER n.x. DN ...
DN	ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ n.x. DN ...
DN Pi	ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΦΟΛΕΩΝ n.x. DN ...
Fx DN	ΣΤΗΛΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΦΟΛΕΩΝ (No x.)
Sx DN	ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΤΗΛΗ ΔΙΚΤΥΟΥ SPRINKLERS (No x.)
	ΣΤΗΛΗ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
	ΣΤΗΛΗ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
	ΣΤΗΛΗ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ
	ΑΝΟΔΟΣ ΣΩΛΗΝΑ
	ΚΑΘΟΔΟΣ ΣΩΛΗΝΑ
DN32 DN25	ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
FC	ΑΛΛΑΓΗ ΥΨΟΥΣ
	ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΜΟΥΦΑ
	ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΛΑΤΖΑ
	ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΡΑΚΟΡ
	ΔΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
FS (K)	ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ n.x. 90')
	ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΡΜΟΥ - ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
	ΑΝΤΛΙΑ
	Σ ΦΑΡΙΚΗ ΒΑΝΑ
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΗΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SPRINKLER
	ΒΑΝΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΣΗΣ
	ΒΑΝΑ ΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ
	ΒΑΝΑ ΜΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΤΟΝΑ ΓΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΣΗΣ (OSAY VALVE)
	ΒΑΝΑ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ)
	ΒΑΝΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ - ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ Η ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΕΔΡΑ
	ΔΙΩΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΣΩΕΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (ΚΑΛΠΕ)
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΚΡΟΥΝΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΕΓΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΕΓΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΚΤΥΡΣΟΚΡΟΥΝΗ
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ DELUGE
	ΔΕΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ
	ΑΝΑΝΕΥΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΝΕΡΟΥ ΚΤΛ)
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΟΝΙΑΚΗ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
	ΥΔΡΟΚΙΝΗΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ
	ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΜΙΚΡΟ ΤΡΥΖΕΝΟ + ΠΛΕΥΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ)
	ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
	ΦΙΛΤΡΟ
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΣΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ
	ΔΙΩΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ON-OFF
	ΣΗΜΕΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ZONE SPRINKLER
	ΦΛΟΤΕΡΟΒΑΝΑ
	ΑΝΕΡΟΠΟΟΥΡΙΑΣ ΕΠΙΕΧΕΗΣ
	ΔΙΔΥΜΟ ΣΤΟΜΙΟ 2xDN65 ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
	ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΟ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ
	ΠΕΖΟΣΤΑΤΗΣ
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ [=ΗΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	ΠΕΝΗΝΤΡΑ AEROSOL
P	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ
N-C B	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ, ΦΟΡΗΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ, ΚΑΙ ΚΟΜΒΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
F.E.E. No x	ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΩΔΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ No1ε1 No2
F.E.E. No x	ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΝΕΧΥΜΕΝΟΣ No1η1 No2
	ΣΤΟΜΙΟ ΛΗΨΗΣ ΝΕΡΟΥ Φ19mm ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ 20 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΥΛΙΚΟ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ
	ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (SPRINKLER)
	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
Ψ	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ (ΜΕΣΩΔΑΠΕΔΟ)
	ΦΙΑΛΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ
	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ
A1	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ [=ΗΡΑΣ ΚΟΝΕΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ - ΧΟΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 6kg
A2 ATT	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ [=ΗΡΑΣ ΚΟΝΕΟΣ (ΑΥΤΟΔΙΕΓΕΙΡΟΜΕΝΟΣ) ΟΡΟΦΗΣ - ΧΟΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 12kg
B	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΟΣΟΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ (ΦΟΡΗΤΟΣ) - ΧΟΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 6kg
B	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΟΣΟΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ (ΦΟΡΗΤΟΣ) - ΧΟΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 12kg
	ΤΡΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ - ΧΟΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ...kg
	ΚΟΜΒΙΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
	ΚΟΜΒΙΟ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
STOP	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ 268 / EN 10255 (ΕΙΔΕ ΚΑΙ DN150).
2. ΣΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΠΙΝΑΚΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ:

DN25	1"
DN32	1 1/4"
DN40	1 1/2"
DN50	2"
DN65	2 1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN125	5"
DN150	6"

3. ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΕ ΠΙΟ ΚΑΤΩ :

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ DN25	1,8 m
ΑΠΟ DN32 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ DN40	2,4 m
ΑΠΟ DN50 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ DN100	3,0 m
ΠΑΝΩ ΑΠΟ DN100	3,5 m

4. ΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΣΙΔΗΝΟΥΣΕΣ. Η ΕΠΛΟΗ Η ΟΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ.
5. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΕΣΜΑΤΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ Ο ΑΚΑΤΑΛΗΚΤΟΣ ΠΥΡΟΑΝΤΗΧΗΣ.
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΣ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
6. Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.
7. ΟΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕ ΚΑΤΟΨΕΣ ΥΠΕΡΕΧΟΥΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ.
8. ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΓΡΑΦΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: **ΗΔΙΚΑ Α.Ε.**

ΕΡΓΟ: **ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΨΕΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ**

ΘΕΣΗ: **ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ**

Ο.Τ.

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.
ΤΡΙΕΔΡΟΣ
Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ αρχιτεκτων

ΣΤΑΔΙΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ**

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: **Ε.ΠΥ-ΙΣ**

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: **ΙΟΥΛΙΟΣ 2014**

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΛΚΜΑΙΩΝΟΣ 57 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ Τ.Κ. 113 28
ΑΘΗΝΑ: 2821021284, 2821021285
ΤΗλ. 210 3302604 - FAX: 210 3301088

ΣΦΡΑΓΙΔΑ