



Λαγουμιτσή 40 · Νέος Κόσμος 117 45 · Αθήνα  
[info@idika.gr](mailto:info@idika.gr) · [www.idika.gr](http://www.idika.gr)

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ**

Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα  
Τηλέφωνο: 213.21.68.156,436  
Φαξ : 210.92.48.942  
E-mail: kolovou@idika.gr

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Αθήνα, 10/2/2016**

Αρ. Πρ. : **1208/15-02-2016**

Προς: Τον συνημμένο πίνακα αποδεκτών

**ΘΕΜΑ :** Συμπληρωματικές διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε., ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Η/Ζ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ**».

Σε απάντηση διευκρινιστικών ερωτημάτων επί της Διακήρυξης του ως άνω έργου διευκρινίζονται τα εξής:

**Δ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**

<p>1. Στη σελίδα 32 της Διακήρυξης, «Παράρτημα Α' – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ» αναφέρεται ότι «Ο ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στην προσφορά του τιμοκατάλογο για τις παρακάτω εργασίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο και είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο: Κόστος προμήθειας και αντικατάστασης σταθερών πυκνωτών βελτίωσης ABB της σειράς CLMD 33, καθώς δεν αναγράφονται στο τεύχος της Διακήρυξης του Διαγωνισμού. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τα Kvar των ζητούμενων πυκνωτών βελτίωσης ABB της σειράς CLMD 33, καθώς δεν αναγράφονται στο τεύχος της Διακήρυξης του Διαγωνισμού.</p>	<p>Τα στοιχεία των πυκνωτών είναι: <b>Πυκνωτής 25,0 kVar / 31,6 kVar, 400 V / 450 V, 50 Hz</b></p>
---	--

**Δρ. Αναστάσιος Τάγαρης  
Πρόεδρος Δ.Σ. &  
Διευθύνων Σύμβουλος**

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.	<b>Δ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ &amp; ΣΙΑ Ο.Ε.</b> Πυθίου 33, Αθήνα Τ.Κ. 117 43 ΦΑΞ: 210-9237707 Υπόψη Κου Οικονόμου Γ.
2.	<b>AGT GROUP-ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ</b> Ρήγα Φεραίου 2 & Πλάτωνος, Μεταμόρφωση Αττικής Τ.Κ. 144 52 ΦΑΞ: 210-2850845 Υπόψη Κου Σιαμέτη Β.
3.	<b>3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.</b> Αγ. Λαύρας 86, Αθήνα Τ.Κ. 111 41 ΦΑΞ: 210-2116310 Υπόψη Κου Κρούσκου Δ.